

STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE

Progettazione civile ed industriale Progettazione antincendio

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia n°3036

Iscritto nell'elenco dei Professionisti Antincendio M.I. n° VE03036I00365

Consulente Tecnico del Tribunale di Venezia C.T.U. n°889

Polizza professionale n.731789483 Gruppo Allianz Assicurazioni

VERBALE RELATIVO ALLE PROVE DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO ESEGUITE SUI PLESSI

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 26-08-1992

Il giorno **16 dicembre 2019**, alla presenza del Dirigente Scolastico e dell'RSPP, si sono tenute le prove di evacuazione dai plessi in caso di emergenza incendio senza il pre-avvertimento del personale e degli allievi.

La simulazione dell'evacuazione in caso di emergenza è stata eseguita, su tutti i plessi scolastici ad esclusione delle scuole dell'infanzia, con il supporto della Protezione Civile Comunale di Preganziol come da rapporto consolidato fra le istituzioni.

La squadra della Protezione Civile era composta da n°4 addetti.

Il presente verbale riporta lo svolgimento delle prove in ordine cronologico di esecuzione e le eventuali criticità riscontrate con le relative soluzioni prospettate.

Scuola Secondaria Capoluogo e scuola primaria Sambughè:

Il segnale di avvio della prova è stato attivato alle ore 9:10 utilizzando la sirena antincendio.

Il personale della Protezione Civile e gli altri uditori si sono uniformemente distribuiti sulle uscite di emergenza al piano terra ed al piano primo per la verifica della procedura.

L'RSPP ha seguito l'evacuazione dal piano primo della scuola.

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 2 min e 20 sec.

Il raggiungimento del punto di raccolta da parte di tutte le classi è avvenuto dopo circa 4 minuti.

L'appello si è concluso in circa 7 min a partire dall'orario di avvio.

I collaboratori scolastici hanno attuato correttamente la procedura di emergenza verificando tutti i locali, effettuando l'interruzione delle utenze di alimentazione prima di uscire al punto di raccolta ed simulando l'apertura del cancello carrabile sul retro della scuola in corrispondenza del punto di raccolta.

La procedura risulta ben conosciuta da parte del personale e degli allievi.

Non si sono registrate criticità.


Scuola Primaria Capoluogo:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 9,30 mediante sirena antincendio.

Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)

Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: m.bardelle@libero.it

I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 16 dicembre 2019 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE

Progettazione civile ed industriale Progettazione antincendio

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia n°3036

Iscritto nell'elenco dei Professionisti Antincendio M.I. n° VE03036I00365

Consulente Tecnico del Tribunale di Venezia C.T.U. n°889

Polizza professionale n.731789483 Gruppo Allianz Assicurazioni

L'evacuazione dai locali scolastici è partita immediatamente ed è avvenuta regolarmente in circa 45 secondi.

L'appello è terminato dopo circa 5 min.

I collaboratori scolastici in servizio hanno attuato correttamente la procedura di gestione dell'emergenza eseguendo la verifica di tutti i locali prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

La procedura risulta ben conosciuta da parte del personale e degli allievi.

Non si sono registrate criticità.

Scuola Primaria San Trovaso:

L'avvio della prova è avvenuto alle 10:00 utilizzando la sirena antincendio.

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 1 minuto e 20 secondi.

L'appello si è concluso dopo circa 4 min dall'avvio.

Il collaboratore scolastico presente ha applicato correttamente la procedura ed ha eseguito la verifica dei locali scolastici prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

La procedura risulta ben conosciuta da parte del personale e degli allievi.

Non si sono registrate criticità.

Scuola Primaria Frescada Ovest:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 10:15 utilizzando la sirena antincendio.

All'avvio del segnale di evacuazione tutti i presenti sono usciti in modo ordinato dalla scuola in circa 1 minuto e 20 secondi.

L'appello in esterno si è concluso dopo circa 4 min dall'avvio.

Il collaboratore scolastico presente ha applicato correttamente la procedura ed ha eseguito la verifica dei locali scolastici prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

La procedura risulta ben conosciuta da parte del personale e degli allievi.

Non si sono registrate criticità.

Scuola Primaria Frescada Est:


L'avvio della prova è avvenuto alle ore 10:40 utilizzando la sirena antincendio.

All'avvio del segnale di evacuazione le classi erano in ricreazione e tutti i presenti sono usciti in modo ordinato dalla scuola in circa 1 minuto.

Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)

Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: m.bardelle@libero.it

I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 16 dicembre 2019 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE

Progettazione civile ed industriale Progettazione antincendio

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia n°3036

Iscritto nell'elenco dei Professionisti Antincendio M.I. n° VE03036I00365

Consulente Tecnico del Tribunale di Venezia C.T.U. n°889

Polizza professionale n.731789483 Gruppo Allianz Assicurazioni

L'appello in esterno si è concluso dopo circa 5 min dall'avvio.

Il collaboratore scolastico presente ha applicato correttamente la procedura ed ha eseguito la verifica dei locali scolastici prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

La procedura risulta ben conosciuta da parte del personale e degli allievi.

Non si sono registrate criticità.

Scuola dell'infanzia Frescada est:

Non è stata effettuata la simulazione in quanto la scuola l'aveva già effettuata autonomamente.

Scuola dell'infanzia Monte Civetta:

Non è stata effettuata la simulazione in quanto la scuola l'aveva già effettuata autonomamente.

Preganziol, 16 dicembre 2019

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Mauro Bardelle